

平成 27 年 11 月 26 日
国 税 庁

旭化成建材株式会社がかくい施工を行った工事に関する調査により
施工データの流用が明らかになった建築物について

国土交通省の指示により実施された、旭化成建材株式会社が過去 10 年で請け負った 3,052 件の杭工事におけるデータ流用に関する調査の結果、下記の国税庁関係施設の建設工事において、データ流用が判明したので、お知らせします。

1 施設概要

施設名：上田税務署上田新田宿舎

所在地：上田市中央北 3 丁目

規模・構造：鉄筋コンクリート造 地上 5 階建

維持管理機関：関東信越国税局

元請業者：スワテック建設株式会社

2 具体的な内容

元請業者を通じて旭化成建材株式会社に確認した結果、施工した杭 44 本のうち、12 本（6 組）の電流計記録表が同じであるとの回答がありました。

3 安全性の確認

元請業者が施工当時の資料・写真を調査した結果、杭の規格、本数、打設位置等に問題は確認されておりません。

また、当該施設を目視調査した結果では、宿舎の沈下や傾斜などの不具合は確認されておりません。

4 今後の対応

引き続き国土交通省、特定行政庁の指示を踏まえ、安全性の確認等、必要な対応を行っていきます。